

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«29» мая 2023 г.
учётный № мероприятия 78230061000206215853

Ссылка на карточку мероприятия
в ФГИС ЕРКНМ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

**Управление по Фрунзенскому району
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района**

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Средняя д. 3, лит. А, тел. (812) 712-87-48

E-mail: 10@78.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 78230061000206215853**

Вручается: Государственному бюджетному дошкольному учреждению детский сад № 35 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 35 Фрунзенского района Санкт-Петербурга), ИНН 7816011747, юридический адрес: 192288, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Карпатская, д.23, к.1, лит. А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации с указанием индивидуального номера налогоплательщика, в отношении которого проводился профилактический визит)

на основании пункта 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», части 5 статьи 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

29.05.2023 года Плавинской Юлией Витальевной – инспектором отдела надзорной и профилактической работы Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведен профилактический визит в отношении государственного учреждения дошкольного образования, отнесенного к категории высокого риска, расположенного по адресу: 192288, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Карпатская, д.23, к.1, лит. А

(указываются реквизиты Решения, период проведенного контрольного (надзорного) мероприятия; фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего(их) профилактический визит; вид объекта надзора и его адрес (местоположение))

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Симанкова Ирина Владимировна – заведующий ГБДОУ детский сад № 35 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица с указанием должности)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование	Срок устранения	Отметка о выполнении
-------	---------------------------------------	---	-----------------	----------------------

	пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нарушения обязательных требований пожарной безопасности	
1.	В здании детского сада не предусмотрено аварийное освещение на путях эвакуации в соответствии с требованиями нормативных документов	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 2 ст. 53 Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2023	
2.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочного материала стен в групповых помещениях (№ 1Н ч.п.4, 5, 7, 38, 39, 40, 43, 46, 107, 108, 111, 110, 115, 116, 117, 122, 123, 125, 128, 129, 132, 143, 144, 145) (обои, краска)	п. 25 ППР в РФ	01.09.2023	
3.	На объекте защиты документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытий полов в групповых помещениях (№1Н ч. п.4, 5, 7, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 43, 46, 107, 108, 111, 110, 115, 116, 117, 122, 123, 125, 128,129,132, 143,144,145) (линолеум)	п. 25 ППР в РФ	01.09.2023	
4.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия пола зала для проведения спортивных занятий (паркетная доска)	п. 25 ППР в РФ	01.09.2023	
5.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия пола зала для проведения музыкальных	п. 25 ППР в РФ	01.09.2023	

	занятий (паркетная доска)			
6.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия пола на путях эвакуации в коридоре 1-го этажа (линолеум)	п. 25 ППР в РФ	01.09.2023	
7.	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (СПС и СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем.	п. 54 ППР в РФ	01.09.2023	
8.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочного материала стен на путях эвакуации в коридоре 1-го этажа (обои, краска, деревянная панель)	п. 25 ППР в РФ	01.09.2023	
9.	На объекте защиты документация, подтверждающая класс пожарной опасности покрытия пола на площадках лестничных клеток на уровне 2-го этажа (плитка ПВХ);	п. 25 ППР в РФ	01.09.2023	
10.	На объекте защиты документация, подтверждающая класс пожарной опасности декоративно-отделочного материала стен на лестничных клетках (краска)	п. 25 ППР в РФ	01.09.2023	
11.	Транзитный воздуховод в помещении прачечной не имеет ограждающей конструкции с пределом огнестойкости не менее EI 4,5 и нормального открытого клапана на пересечении воздуховодом ограждающей конструкции шахты	.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.18 (б) СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.09.2023	
12.	Ширина эвакуационных выходов из групповых помещений на наружные открытые лестницы менее 0,8 м (0,70 м)	п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч. 4 ст.4 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.09.2023	

		п.4.6 СНИП 2.01.02-85 (п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - устанавливает более высокие требования)		
13.	Ширина эвакуационных выходов из групповых помещений непосредственно наружу менее 0,8 м (0,70 м)	п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ч. 4 ст.4 ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.6 СНИП 2.01.02-85 (п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - устанавливает более высокие требования)	01.09.2023	
14.	Групповые помещения на 2 этаже, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, не имеют двух эвакуационных выходов	п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.1.3 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2023	
15.	Помещение зала для проведения спортивных занятий, предназначенное для одновременного пребывания более 10 человек, не имеет двух эвакуационных выходов	п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.1.3 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2023	
16.	Эвакуационные выходы в коридор открываются не по направлению выхода из здания	п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2023	
17.	Эвакуационные выходы из групповых помещений непосредственно наружу открываются не по направлению выхода из здания	п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные	01.09.2023	

		пути и выходы»		
18.	Из помещения раздевалки групповой ячейки «Жар-птица» эвакуационная дверь в тамбуре не по направлению выхода из здания	п.1 ч.2 ст.1, п.1 ч.1 ст.6, ФЗ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2023	
19.	СОУЭ находится в нерабочем состоянии.	п. 54 ППР в РФ	01.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Заведующий ГБДОУ детский сад № 35
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Симанкова И. В.

(указывается должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица или гражданина)

Инспектор ОНДПР Фрунзенского района
управления по Фрунзенскому району Главного
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Плавинская Ю.В.

(указываются должность, фамилия, инициалы инспектора органа государственного пожарного надзора, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 290930343710282493392205396682444359568355846696

Владелец Симанкова Ирина Владимировна

Действителен с 04.09.2023 по 03.09.2024