

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«25» апреля 2025 г., 78250061000217894751

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района Управления по
Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«05» мая 2025 г., 18 час. 00 мин. № 2504/010-78/112-В/ПИБ

(дата и время составления предписания)

Санкт-Петербург, ул. Средняя, дом 3, лит А

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от «25» апреля 2025 г., № 2504/010-78/112-В/ПИБ, учетный номер проверки 78250061000217894751.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Инспекционный визит проведен в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:

1. Гридасова Лариса Евгеньевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Фрунзенского района Управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Фрунзенского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), указываемого (указываемых) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (них) замена была произведена после начала инспекционного визита)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

г. Санкт-Петербург, ул. Малая Карпатская, Дом 23 к. 2 литера А

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен инспекционный визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 35 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНН 7816011747, адрес регистрации юридического лица: 192289, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МАЛАЯ КАРПАТСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 23, КОРПУС 2, ЛИТЕР А

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «05» мая 2025 года, 11 час. 00 мин.

по «05» мая 2025 года, 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

07 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В лестничной клетке № 1 для покрытия пола применены материалы; краска для маршей лестницы, плитка ПВХ для площадки. Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности (В2, Д3,

T2, РП2).. Место выявления нарушения: здание дошкольной образовательной организации

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залых помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

выполнить отделку путей эвакуации материалами с показателями пожарной опасности (В2, Д3, Т2, РП2).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности (В2, Д3, Т2, РП2)

2. В лестничной клетке № 2 для покрытия пола применены материалы; краска для маршей лестницы, плитка ПВХ для площадки. Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности (В2,Д3, Т2, РП2).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залых помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

выполнить отделку путей эвакуации материалами с показателями пожарной опасности (В2, Д3, Т2, РП2).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности (В2,Д3, Т2, РП2).

3. В лестничной клетке № 3 для покрытия пола применены материалы; краска для маршей лестницы, плитка ПВХ для площадки. Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности (В2, Д3, Т2, РП2).

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залых помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

выполнить отделку путей эвакуации материалами с показателями пожарной опасности (В2, Д3, Т2, РП2).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности (В2,Д3, Т2, РП2).

4. В помещении 51 пом. 1-Н план ПИБ для отделки стен применены доски. Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для стен Г1, В2, Д2,Т2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также залых помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

использовать для отделки стен материалы с показателями пожарной опасности для стен Г1, В2, Д2,Т2

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить документацию на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для стен Г1, В2, Д2,Т2

5. В групповой ячейке (часть пом. 145 пом. 1-Н план ПИБ) для покрытия пола применены материалы (линолеум). Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

использовать для покрытия пола материалы с показателями пожарной опасности В2, Д2, Т2, РП1.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить документацию на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1.

6. В групповой ячейке (часть пом 4-5 пом. 1-Н план ПИБ) для покрытия пола применены материалы (линолеум). Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

использовать для покрытия пола материалы с показателями пожарной опасности В2, Д2, Т2, РП1.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить документацию на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1.

7. В групповой ячейке (часть пом. 129, 132 пом. 1-Н план ПИБ) для покрытия пола применены материалы (линолеум). Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

использовать для покрытия пола материалы отделочные материалы с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить документацию на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1.

8. В групповой ячейке (часть пом. 122 пом. 1-Н план ПИБ) для покрытия пола применены материалы (линолеум), для отделки стен применены обои. Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

использовать материалы для покрытия пола с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить документацию на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1

9. Помещения подвала не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Глава 14. Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Срок устранения нарушения:

01.06.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению в соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении условий, перечисленных в данной статье

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Техническая и исполнительная документация на систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

10. Групповые помещения (Радость (часть пом. 128, 129, 132 пом. 1-Н, Лутики (часть пом. 122, 123, 125 пом. 1-Н) на 2 этаже, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, не имеют вторых эвакуационных выходов;

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению в соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении условий, перечисленных в данной статье

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документация, подтверждающая факт устранения нарушения

11. Ширина эвакуационных выходов из групповых помещений на наружные открытые лестницы менее 10,8 м (0,70 м);

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению в соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении условий, перечисленных в данной статье

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документация, подтверждающая факт устранения нарушения

12. Ширина эвакуационных выходов из групповых помещений непосредственно наружу менее 1,2 м (0,70 м)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению в соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении условий, перечисленных в данной статье

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документация, подтверждающая факт устранения нарушения

13. Под лестничным маршем и в объеме лестничной клетки (лестница № 2) допущено размещение и хранение оборудования и мебели охраны;

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт к. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

убрать и запретить хранение оборудования, мебели

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Фото-, видеофиксация

14. В групповой ячейке (часть пом. 110,111 пом. 1-Н план ПИБ) для покрытия пола применены материалы (линолеум). Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1;

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

использовать для покрытия пола применены материалы с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1;

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить документацию на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1;

15. В групповой ячейке (часть пом. 136 пом. 1-Н план ПИБ) для покрытия пола применены материалы (линолеум). Не предоставлена документация на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1;

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

использовать для покрытия пола материалы с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1;

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

предоставить документацию на отделочные материалы с показателями пожарной опасности для пола В2, Д2, Т2, РП1;

16. Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре по воздуховодам системы общеобменной вентиляции не предусмотрены противопожарные нормально открытые клапана с пределом огнестойкости не менее EI-30 в местах пересечения ограждающих конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (часть пом.103, 102,87 пом. 1-Н);

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага.

Срок устранения нарушения:

01.04.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению в соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении условий, перечисленных в данной статье


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Документация, подтверждающая факт устранения нарушения

указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательных требований, сведений, подтверждающих нарушение (обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием рекомендаций по разрешительным документам, требованиям документов, использование которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР
Фрунзенского района Управления по Фрунзенскому району
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(государственный инспектор Фрунзенского района Санкт-
Петербурга по пожарному надзору) Гридасова Лариса
Евгеньевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Гридасова Лариса Евгеньевна - старший инспектор отделения надзорной деятельности ОНДПР Фрунзенского района Управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (государственный инспектор Фрунзенского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору), телефон: 88127128748, e-mail: gridasova.l.e@78.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подписавшего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Закреплено. Инспектор Лариса Евгеньевна

«18» часов «00» минут «05» 2025 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 447200959609934981311677372486379060188671997384

Владелец Симанкова Ирина Владимировна

Действителен с 06.09.2024 по 06.09.2025